



ООО «Самарские коммунальные системы»
ул. Луначарского, д. 56, г. Самара, 443056
Тел.: +7 (846) 336-14-02, факс: 336-89-05
www.samcomsys.ru, info@samcomsys.ru

29.12.2022 №05-2905

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

УКСиР

ООО «Самарские коммунальные
системы»

Запроектировать и построить по заказу УКСиР ООО «Самарские коммунальные системы» линейный объект «**Канализационные выпуски 5Дн-110 мм. Канализационные выпуски 3Дн-160 мм. Канализационная линия Дн-225 мм**» в рамках обеспечения водоотведением объекта: «Многоквартирный жилой дом (1-й, 2-й этапы строительства) с размещением нежилых помещений во встроенных и встроенно-пристроенных помещениях (в том числе для обслуживания жилой застройки). Наземные и подземные автостоянки с выделением машино-мест, расположенные по адресу: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, в границах улиц Третьего проезда, ул. Дыбенко, Четвертого проезда», в следующем объеме.

1. Пять канализационных выпусков Дн-110 мм, общей протяженностью ориентировочно 25 п.м. и три канализационных выпуска Дн-160 мм, общей протяженностью ориентировочно 15 п.м. от наружной стены фундамента здания объекта до проектируемой канализационной линии Дн-225 мм по ул. Дыбенко.

2. Канализационная линия Дн-225 мм по ул. Дыбенко от проектируемых канализационных выпусков Дн-110 мм и Дн-160 мм, протяженностью ориентировочно 98 п.м. и далее канализационная линия Дн-315 мм по ул. Дыбенко, протяженностью ориентировочно 125 п.м. до канализации Д-400 мм в районе дома №12 по ул. Дыбенко.

3. Мероприятия по присоединению.

Величина подключаемой мощности (нагрузки) объекта — **32,94 м³/час (331,324 м³/сут)**, в том числе 1-й этап — **18,79 м³/час (194,064 м³/сут)**, 2-й этап — **14,15 м³/час (137,26 м³/сут)**.

Срок действия — 3 года

Первый заместитель
главного управляющего директора

Д.С. Ракицкий