


ГРЩ	Маркировка кабеля		Пусковой аппарат, устройство защиты, шкаф автоматического управления	Маркировка кабеля		Условное обозначение потребителя
	Марка и сечение кабеля			Марка и сечение кабеля		
Аппарат отходящей линии						
Тип аппарата						
In , A						



Этап строительства		1 ЭТАП																					
Электроприемники	Наименование потребителей		Щит розеточной сети ЩР	Мостовой кран	Резерв	Резерв	Щит аварийного освещения (Ввод 2)	Стержневая циклическая решетка №1	Стержневая циклическая решетка №2	Стержневая циклическая решетка №3	Стержневая циклическая решетка №4	Шнековый транспортер №1	Шнековый транспортер №2	Пресс для промывки и уплотнения отбросов №1	Пресс для промывки и уплотнения отбросов №2	Шнековый транспортер (транспортировка)	Щит вентиляции	УКРМ-2	Резерв	Резерв	ГРЩ песковых бункеров	ШПГУ (2 очередь)	Вентилятор (резерв)
	Руст, кВт		7,25	5,0			2,102	1,50	1,50	1,50	1,50	2,20	2,20	8,50	8,50	2,20	11,3	32,0			25,74	108,7	5,5
	cos φ		0,98	0,50			0,95	0,63	0,63	0,63	0,63	0,65	0,65	0,74	0,74	0,65	0,75	-			0,89	0,96	0,75
	Грасч, А		7,38	4,56			1,44	2,71	2,71	2,71	2,71	5,14	5,14	17,45	17,45	5,14	20,66	46			21,03	172,03	11,40