

СОГЛАСОВАНО

Начальник НТУ

ООО "Самарские коммунальные системы"

УТВЕРЖДАЮ

Начальник УКСиР

ООО "Самарские коммунальные системы"

Иваров Е.А.

2023

Даньчин И.А.

2023

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ № СКС-2023-В-3-724

для капитального ремонта: Замена металлических водопогружных труб на стеклопластиковые для артезианских скважин №1, №2, №3, №5  
Аэропорт-2

Инв.№1842, 1843, 1844, 1845

Местонахождение ОС: Скважины №1,2,3,5 НС 1-ого подъема Аэропорт-2

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Ед. изм.	Объем	Примечание
	1	2	3	4	5	6
1	Скважина №1,2,3,5		Демонтаж. Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки: ЗЭЦВ6-16-75	шт	4	
2			Демонтаж плиты герметизатора (лист ст. 50*50*10)	шт/кг	4/78,5	
3			Демонтаж провода ВПП 6	м	426	
4			Демонтаж датчиков гидростатического уровня	шт	4	
5		Коррозия, механические повреждения	Демонтаж водопогружных труб ст. д.89х4	м/т	136,5/1,145	
6			Монтаж Труба стеклопластиковая НКТ (Н-М) Ду 63 мм Рн 4,0 МПа L9100 мм	кг	136,5	
7			Монтаж патрубок стеклопластиковый (Н-Н) Ду 63 мм Рн 4,0 МПа L 1200	шт	4	
8			Монтаж переходника металлического приварного ЗСТ-05.63.364	шт	4	
9			Монтаж переходника металлического ЗСТ-05.63.035	шт	3	
10			Монтаж переходника металлического ЗСТ-05.63.010	шт	1	

11		Ключи типа КТС63-демонтажный и КТС63Д с регулируемой моментной рукояткой (комплект)	шт	1	
12		Смазка TRW	кг	1,5	
13		Монтаж плиты герметизатора (6/у0	шт	4	
14		Зачистка оголовка обсадной колонны д-150 мм	м2	3,768	
15		Монтаж датчиков гидростатического уровня 6/у	шт	4	
16		Монтаж провода ВПП 6 6/у	м	426	
17		Монтаж Насос 6/у артезианский с погружным электродвигателем, марки ЗЭЦВ6-16-75	шт	4	

Начальник НФС-3

Инженер УКСиР

СОСТАВИЛ: начальник УППВ НФС-3

Никитин А.В.

Помякушина М.А.

Чапта В.П.