


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Трубы и фасонные изделия к ним
№ опросного листа:	№ 06	Код МТР в ЕНС РКС:	ОБ07000012

Наименование МТР: Разборное уплотнение раструбных соединений (РУРС)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Диаметр доуплотнителя РУРС	мм	DN400 (Dmin 424 – Dmax 431)
1.2	Максимальное рабочее давление	МПа	Не менее 1,0МПа
1.3	Рабочая среда		Вода, сточные воды
1.4	Температура рабочей среды	°С	0,4-80
1.5	Материал сегментов фланца прижимного		Сталь 25Л
1.6	Материал сегментов фланца раструбного		Сталь 25Л
1.7	Материал болтов, шпилек, гаек, шайб		Оцинкованная сталь с защитным покрытием Ст20
1.8	Материал манжеты		Этиленпропиленовый каучук (EPDM)
1.9	Антикоррозийное покрытие	мкр	Эпоксидное порошковое, не менее 250 мкр
<b>2</b>	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
2.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	не менее, лет	12 месяцев
2.5	Срок службы до списания	не менее, лет	18 месяцев

ФИО Ответственного:	Лапкин Илья Николаевич
Должность:	Начальник эксплуатационного отдела
Телефон / Факс:	+7 (846) 334-75-30
Электронный адрес:	iLapkin@samcomsys.ru
Подпись:	
Директор технического департамента:	Давыдов Игорь Васильевич
Подпись:	