


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	СЗ
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	С300040633

Наименование МТР: Преобразователь избыточного давления РРТ10 0,5% 0-10Бар 4-20мА М20 DIN43650 ONI

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Ширина	мм	26.5
1.2	Высота	мм	112.0
1.3	Глубина	мм	26.5
1.4	Напряжение питания	В	12..36
1.5	Подключение		Внешняя резьба метрическая
1.6	Выход сигнал		4...20 мА
1.7	Класс точности		0.50
1.8	Материал корпуса		Нержавеющая сталь
1.9	Диапазон измерений	Па	0...1000000
1.10	Электрич подключение		Вилка/штекер
1.11	Степень защиты - IP		IP65
1.12	С датчиком температуры		Нет
1.13	Давление подачи	Бар	0...10
1.14	Подходит для воды		Да
1.15	Макс Избыточное давление	кПа	1500
1.16	Размер резьбы	мм	20
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Гарантия, не менее	Мес.	24
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.

ФИО Ответственного:	Е.С. Фролов
Должность:	Начальник ЦНС
Телефон:	207-25-26; вн. 64-04
Электронный адрес:	esFrolov@samcomsys.ru
Подпись:	
ФИО Директора по направлению:	И.В. Давыдов
Подпись:	