

Заказчик:	ООО «РКС - Тамбов» 392000, Россия, Тамбов, ул. Тулиновская, д. 5	Группа материалов:	Насосы общепромышленные
№ опросного листа:	4	Код МТР в ЕНС РКС:	ЕБ01000111

Наименование МТР: Агрегат насосный серии Иртыш ПФ2 250\400.358-22\6 или аналог

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>Функциональные параметры</b>		
1.1	Подача	м <sup>3</sup> /ч	450-550
1.2	Напор	м	8-12
1.3	Глубина погружения	м	10
1.4	Максимальная плотность перекачиваемой жидкости, не более	кг/м <sup>3</sup>	1050
1.5	Способ установки		погружной
1.6	Перекачиваемая среда		Канализационные стоки
1.7	Климатическое исполнение и категория размещения		Диапазон температуры окружающей среды и перекачиваемой жидкости для насоса от +1°C до +40°C.
1.8	Управление		Автоматическое/ручное через ШУ (подключение к шкафу управления через ЧПР с гидростатическим датчиком уровня)
1.9	Наружный диаметр всас. патрубка	мм	400
1.10	Наружный диаметр напор. патрубка	мм	250
<b>2</b>	<b>Требования к электрооборудованию (электродвигателю)</b>		
2.1	Напряжение рабочее	В	380
2.2	Длина силового кабеля от насоса до ШУ	м	35
2.3	Мощность электродвигателя, не более	кВт	22
2.4	Частота вращения электродвигателя	Об./мин	975
2.5	КПД	%	Не менее 39
2.7	Класс защиты		IP 68
<b>3</b>	<b>Комплектация</b>		
3.1	Насос	шт.	1
3.3	Муфта соединительная	шт	1

3.4	Паспорт на оборудование, включающий все технические данные	шт	1
3.5	Руководство по эксплуатации, электрические схемы для ШУ и насосного агрегата	шт	1
3.6	Гарантийные обязательства от производителя с момента ввода в эксплуатацию, не менее	мес	24
3.8	Шкаф управления насосом с ЧРП соответствующим мощности электродвигателя	шт.	1
4	<b>Прочие требования</b>		
4.1	Назначенный срок службы до списания агрегата, не менее	лет	6

ФИО ответственного:	Макшаков А.А. 
Должность:	Начальник службы У и ОПО
Телефон / Факс:	(4752) 700 700 доб. 6100
Электронный адрес:	MakshakovAA@tamcomsys.ru
Подпись:	
Начальник службы главного механика	Щеголихин Ю.А. 
Подпись:	
Главный энергетик	Степанов И.А. 
Подпись:	
Директор технического департамента	Никитин С.А.
Подпись:	