


Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	Приборы
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	СВ00025900

Наименование МТР: Мегаометр цифровой Е 6-31

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		
1.1	Диапазон измерения		1кОм – 300 ГОм
1.2	Испытательное напряжение		500,1000,2500 В
1.3	Рабочая температура		-30 -+50 °С
1.4	Измерение напряжения		40-700 В
1.5	Индикация уровня остаточного напряжения		Есть
1.6	Индикация разряда батареи		Есть
1.7			
1.8			
1.9			
1.10			
2	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА		
2.1	Соответствие стандартам		продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.
2.4	Гарантия на продукцию со дня ввода в эксплуатацию	Не менее, лет	5лет

ФИО Ответственного:	Боронихин Александр Александрович
Должность:	Начальник участка ГОКС
Телефон:	8-919-815-48-31
Электронный адрес:	
Подпись:	
Директор технического департамента:	
Подпись:	