

Заказчик:	ООО «Самарские коммунальные системы»	Группа материалов:	СИ
Опросный лист:	№	Код МТР в ЕНС:	СИ00040635

Наименование МТР: Микро ПЛК PLR-M CPU DI12/DO06(R) 24В DC

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>		
1.1	Максимальный ток нагрузки	А	10
1.2	Наличие клемм		ДА
1.3	Интерфейс связи		Ethernet, 2xRS485, RS232/TTL
1.4	Номинальное напряжение	В DC	24
1.5	Количество каналов		18
1.6	Степень защиты	IP	20
1.7	Тип изделия		Программируемый логический контроллер
1.8	Тип выхода		Реле
1.9	Тип индикатора		LED-дисплей
<b>2</b>	<b>ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА</b>		
2.1	Гарантия, не менее	Мес.	12
2.2	Подтверждение требований опросного листа		все требования опросного листа должны быть подтверждены предприятием изготовителем (поставщиком)
2.3	Техническое обслуживание		Не требует технического обслуживания на весь срок службы.

ФИО Ответственного:	Е.С. Фролов
Должность:	Начальник ЦНС
Телефон:	207-25-26; вн. 64-04
Электронный адрес:	esFrolov@samcomsys.ru
Подпись:	
ФИО Директора по направлению:	И.В. Давыдов
Подпись:	