Алгоритм автоматизации шкафов АЭП и степень автоматизации

Управляющий контроллер	любой
Соединение контроллера	с OPC-сервером "Lectus ModBus OPC" в режиме ModBus через TCP.
Инициатор соединения	Удаленный контроллер
Передача данных	через защищённый канал APN (необходима возможность задавать точку доступа)
Настройки OPC-сервера и SCADA-системы	силами специалистов гр. АСУ ТП
Наработка оборудования	Будет в системе Промактив, поэтому достаточно передавать только состояние агрегатов.