

Баланс водопотребления и водоотведения
к вх. № _____ от _____

Количество жителей в доме - 4 чел. по адресу: г. Самара, Кировский район, 9 просека, 170 (63:01:01900000:123)

(В данном примере жилой дом с водопроводом и канализацией без ванн)

№ п/п	Жилые здания	Расходы воды (стоков) в жилых зданиях, м3/сут, на 1 жителя	Водоснабжение	Водоотведение
1	С водопроводом и канализацией без ванн	0,1	$0,1 \cdot 4 = 0,4$	$0,1 \cdot 4 = 0,4$
2	То же, с газоснабжением	0,12		
3	С водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе	0,15		
4	То же, с газовыми водонагревателями	0,21		
5	С централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами	0,23		
6	То же, с ваннами длиной более 1500 – 1700 мм	0,25		

Полив территории

(в данном примере площадь полива составляет 100 м2.)

№ п/п	Жилые здания	Расходы воды м3/сут	Водоснабжение
1	Расход воды на поливку зеленых насаждений, газонов и цветников	0,003-0,006 на 1 м2	$0,003 \cdot 100 = 0,3 \text{ м3/сут}$

Подключаемая нагрузка по водоснабжению $0,4 + 0,3 = 0,7$ м3/сут,
по водоотведению 0,4 м3/сут.

Пожаротушение: нет л/сек

Заказчик: Матвеев (_____)
расшифровка подписи

01 августа 2017 г.