

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2009 г. N 1366

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ВОДООТВЕДЕНИЯ (СБРОСА)
ПО СОСТАВУ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ АБОНЕНТОВ, СБРАСЫВАЮЩИХ
СТОЧНЫЕ ВОДЫ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ
КАНАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА**

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Самара
от 02.04.2010 [N 303](#), от 01.10.2010 [N 1209](#))

В соответствии с [постановлением](#) Правительства Самарской области от 22.07.2009 N 340 "О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области с предприятий и организаций, отводящих сточные воды и загрязняющие вещества в системы канализации населенных пунктов Самарской области, и условиях корректировки размеров платы за сверхнормативный сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов Самарской области" постановляю:

1. Утвердить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод, сбрасываемых предприятиями и организациями через систему коммунальной канализации в водные объекты на территории городского округа Самара:

для [абонентов МУ](#) г. Самары "Самараводоканал" - согласно приложению N 1;

для [абонентов ЗАО](#) "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" (ЗАО "СУТЭК") - согласно приложению N 2;

для [абонентов ОАО](#) "Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод" (ОАО "КНПЗ") - согласно приложению N 3.

2. Признать утратившим силу [постановление](#) Главы города Самары от 24.10.1994 N 1497 "О порядке определения платы и взимания платежей за загрязнение окружающей природной среды в результате сброса загрязняющих веществ в водные объекты через системы канализации предприятиями-абонентами на территории города Самары".

3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Самарская Газета".

5. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Администрации городского округа Самара Шухова К.А.

И.о. Главы
городского округа
В.П.БРАТЧИКОВ

Приложение N 1
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 9 декабря 2009 г. N 1366

НОРМАТИВЫ

**ВОДООТВЕДЕНИЯ (СБРОСА) ПО СОСТАВУ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ АБОНЕНТОВ
МП Г. САМАРЫ "САМАРАВОДОКАНАЛ", СБРАСЫВАЮЩИХ СТОЧНЫЕ ВОДЫ
В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

(в ред. Постановлений Администрации городского округа Самара
от 02.04.2010 [N 303](#), от 01.10.2010 [N 1209](#))

N п/п	Наименование загрязняющих веществ	Нормативы (допустимые концентрации) водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, мг/л
1	БПК полн. (в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от 01.10.2010 N 1209)	140
2	Взвешенные вещества	90
3	Нефтепродукты	0,2
4	Аммоний-ион	6,02
5	Нитрит-анион	0,08
6	Нитрат-анион	13,29
7	Фосфаты (по фосфору)	0,2
8	Железо общее	0,45
9	СПАВ	0,37
10	Цинк	0,03
11	Медь	0,005
12	Никель	0,003
13	Кадмий (п. 13 в ред. Постановления Администрации городского округа Самара от 02.04.2010 N 303)	0,00014
14	Свинец	0,014
15	Хром трехвалентный	Отсутствие
16	Хром шестивалентный	Отсутствие
17	Хлориды	101
18	Сульфаты	100
19	Фенол	0,001
20	Цианиды	Отсутствие
21	Мышьяк	Отсутствие
22	Алюминий	0,2
23	Ртуть	Отсутствие
24	Жиры	50
25	Сухой остаток	622
26	Сульфид-анион (сульфиды) (п. 26 в ред. Постановления Администрации городского округа	0,03

Утверждаемые свойства сточных вод:

- а) плавающие примеси: на поверхности не должно обнаруживаться пленки, масел, жиров, скопления других примесей;
- б) окраска: окраска воды не должна приобретать посторонней окраски;
- в) запахи, привкусы: вода не должна сообщать посторонних запахов и привкусов;
- г) температура: 28 град. С;
- д) водородный показатель: 6,5 - 8,5;
- е) содержание растворенного кислорода - 4 мг/л;
- ж) энтеровирусы: не должно быть;
- з) токсичность воды: сточная вода не должна оказывать острого токсичного действия на тест-объекты.

Сброс любых веществ, не указанных выше, запрещен.

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.П.БРАТЧИКОВ

Приложение N 2
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 9 декабря 2009 г. N 1366

**НОРМАТИВЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (СБРОСА) ПО СОСТАВУ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ АБОНЕНТОВ
ЗАО "СУТЭК", СБРАСЫВАЮЩИХ СТОЧНЫЕ ВОДЫ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

№ п/п	Наименование загрязняющих веществ	Нормативы (допустимые концентрации) водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов, мг/л
1	Реакция рН	6,5 - 8,5
2	БПК	120
3	ХПК	100
4	Взвешенные вещества	60
5	Нефтепродукты	0,05
6	Аммоний-ион	15,0
7	Нитрит-ион	0,2
8	Нитрат-ион	45,0
9	Фосфаты (по фосфору)	0,8
10	Сухой остаток	703,4
11	Сульфиды	Отсутствие
12	Хром	Отсутствие
13	Хлориды	200
14	СПАВ	0,037
15	Сульфаты	35,05
16	Железо	0,058
17	Цинк	0,006
18	Медь	0,001
19	Никель	0,009

Сброс любых веществ, не указанных выше, запрещен.

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.П.БРАТЧИКОВ

Приложение N 3
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 9 декабря 2009 г. N 1366

**НОРМАТИВЫ
ВОДООТВЕДЕНИЯ (СБРОСА) ПО СОСТАВУ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ АБОНЕНТОВ
ОАО "КНПЗ", СБРАСЫВАЮЩИХ СТОЧНЫЕ ВОДЫ В ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЧЕРЕЗ
СИСТЕМУ КОММУНАЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

№ п/п	Наименование загрязняющих веществ	Нормативы (допустимые концентрации) водоотведения (сброса) по составу сточных вод для абонентов мг/л
1	Нефтепродукты	10
2	Сульфиды	5
3	Реакция pH	6,5 - 8,5
4	Хлориды	200
5	Взвешенные вещества	150
6	ВПК 5	100 мг O ₂ / л
7	ВПК 20	130 мг O ₂ / л
8	Сульфаты	300
9	Сухой остаток	1200
10	Аммонийный азот	10
11	Фосфаты	0,1
12	ХПК	170 мг O ₂ / л
13	Железо	0,3
14	Алюминий	0,04
15	Медь	0,001
16	Фенол	Отсутствие

Сброс любых веществ, не указанных выше, запрещен.

Первый заместитель Главы
городского округа Самара
В.П.БРАТЧИКОВ
